



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

644021, г. Омск,
ул. Б.Хмельницкого, 281
(место составления акта)

« 31 » октября 2019 г.
(дата составления акта)
13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 230

По адресу/адресам: 644076, г. Омск, ул. Петра Осминина, 16 «А»
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «11» октября 2019 № 230, выданного главным государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору Булдаковым Сергеем Николаевичем
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документная/выездная)

Бюджетного учреждения города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр» осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Петра Осминина, 16 «А», правообладателем которого является Бюджетное учреждение города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» октября 2019 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«21» октября 2019 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«31» октября 2019 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

« » 2019 года с час. мин. до час. мин. Продолжительность .
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому АО г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Коноваленко А.Н., «11» октября 2019 года, 16 часов 18 минут
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору Копылова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор БУ г. Омска «Омский молодежный многофункциональный центр» Коноваленко Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

– не проведены не реже одного раза в пять лет эксплуатационные испытания пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

– на дверях помещений складского и технического (помещение электропитовой) назначения не обеспечено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

– противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания, либо при эксплуатации в открытом положении устройства, обеспечивающие их автоматическое закрывание при пожаре (ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

– на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (документация и проекты АПС и СОУЭ, акты первичного опробования, акты ввода систем противопожарной защиты в эксплуатацию) (п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -.


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -.

■ нарушений не выявлено: -.

Ответственность за вышеперечисленные нарушения возлагается на Бюджетное учреждение города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр»


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 31.10.2019 № 230/1/1-4;
проверочный лист от 31.10.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Копылова Ольга Николаевна




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор БУ г. Омска «Омский молодежный многофункциональный центр» Коноваленко Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» октября 2019 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33